



太阳能产品认证证书

证书编号：CQC21024293752

申请人名称及地址

深圳市首航新能源股份有限公司
深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区安通达工业厂区 4 栋厂房 401

制造商名称及地址

深圳市首航新能源股份有限公司
深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区安通达工业厂区 4 栋厂房 401

生产企业名称及地址

东莞首航新能源有限公司 (V031357)
东莞市凤岗镇五联村碧湖工业区金麒麟路一号 E 栋 1 至 6 层

产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器
SOFAR 6KTLM-G3-C、SOFAR 5KTLM-G3、SOFAR 4KTLM-G3 (见附件)

产品标准和技术要求

NB/T32004-2018

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2021 年 04 月 19 日 有效期至：长期有效

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任：_____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC21024293752

纸 号:

SOFAR 6KTLM-G3-C

直流输入:MPPT 电压范围 80V-550Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 2*15A; 交流输出:~, 230V, 50Hz, 27. 3A, 额定交流输出功率 6. 6kW;

SOFAR 5KTLM-G3

直流输入:MPPT 电压范围 80V-550Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 2*15A; 交流输出:~, 230V, 50Hz, 22. 7A, 额定交流输出功率 5. 5kW;

SOFAR 4KTLM-G3

直流输入:MPPT 电压范围 80V-550Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 2*15A; 交流输出:~, 230V, 50Hz, 18. 2A, 额定交流输出功率 4. 4kW。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>